

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

OLEMAT

FIRE CURTAINS and GATES

№ **C-RU.ПБ52.В.00395**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0643731**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «ОЛЕМАТ»
ОГРН 1145074004646
142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, оф. 402
тел.: (495) 798-13-77, факс: (496) 755-41-20

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «ОЛЕМАТ»
ОГРН 1145074004646
142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, оф. 402
тел.: (495) 798-13-77, факс: (496) 755-41-20

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 1107746436445, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ52 от 25.08.2010 г., 121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Противопожарная автоматическая преграда (штора, экран, занавес) OLEMAT EI-180 с дверью лазейкой и без неё, выпускаемая по техническим условиям ТУ 5284-003-32990470-2014
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

52 8452

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ст. 88, п. 2
подтвержден путем применения ГОСТ 30247.1-94

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 33ТР-14 от 28.05.2014 г. ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН21 от 25.08.2010 г.
Предел огнестойкости перегородки без орошения EI180
Предел огнестойкости перегородки при орошении с необогреваемой стороны с расходом 7,3 л/мин.м.п. EI180

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K02903 от 28.04.2014 г., выдан ОС АНО «Калуга-тест» № СДСГК RU.3608.OC05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **30.05.2014** по **29.05.2019**

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Киселев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М.А. Сметанин

